

Rapport nr 16/01/60/164
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Teller nr.: te plaatsen
Stand I: Stand II:

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : indienststellingsonderzoek volgens AREI art. 86-270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement.
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 28.01.2016.
Plaats van onderzoek : Jef Denijnlaan 31 bus 0103 te 1980 Epegem.
Eigendom van : nv **Matexi Projects**.
Opdrachtgever : bvba **Geert en Kris De Leener**, Poverstraat 114 te 1731 Relegem.
Installateur : bvba **Geert en Kris De Leener**, Poverstraat 114 te 1731 Relegem.
BTW : BE 0.471.552.137.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V. **Max. beveiliging:** 2 x 40 A.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm². **Automaat maatschappij:** te plaatsen.
Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2,1 Ω.
Aantal borden: 1.
Aantal eindstroombanen: 15.
Algemene isolatieweerstand: > 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type Λ).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCDEF).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De cendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28.01.2041, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of ~~beduidende uitbreiding~~, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker.

Jurgen MOENS
Kruiskouterstraat 59
O.C.B. 1750 Lennik
☎ 02/269.07.07 ✉ 0475/45.23.82

Geert en Krls DE LEENER b.v.b.a

Relegem Business Park



Poverstraat 114


1731 Relegem

02 466 32 79

www.deleenerbvba.be

BTW : BE 0471.552.137






Geert en Kris DE LEENER b.v.b.a.
 Relegem Business Park
 Poverstraat 114
 1731 Relegem
 02 466 32 79
www.deleenerbvba.be
 BTW: BE 0471552137

INSTALLATEUR		KEURING		28.01.2016		WERF	
Naam	..	ORGANIS.	..	Naam	Matexi Projects NV	Naam	Matexi Projects NV
BTW	..	Naam	..	Straat	Jef Derijnaan 31 bus 0103	Straat	Jef Derijnaan 31 bus 0103
Datum	..	Datum	..	Gemeen	1980 Zernst	Gemeen	1980 Zernst
Handtek	..	Handtek	..	Handtek	..	Handtek	..

JURGEN MOENS
 inspecteur
O.C.B.
 Koningklijke inspectie van de Levensmiddelen

02 269 07 07 • 0475 45 23 82



Geert en Kris DE LEENER b.v.b.a
 Relegem Business Park
 Powerstraat 114
 1731 Relegem
 02 466 32 79
 www.deleener.be
 BTW : BE 0471.552.137

		28. 01. 2016	
			<p>Jürgen MOENS inspecteur O.C.B. Kruisenvoerstraat 27 • 2060 Leuven ☎ 02 269.07.07 • 0475 45.25.82</p>



Geert en Kris DE LEENER b.v.b.a

Releghem Business Park

Poverstraat 114

1731 Relegem

02-466 3279

www.deleenerbvbba.be

BTW : BE 0471.552.137

lic-0-001 software



28.01.2016

O.C.B.
inspecteur
Kruisakkerstraat 59-1750 Lennik
☎ 02.209.07.07 • 0475.45.23.82