

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	93/2017/9/29/7	Datum van bezoek: Date de visite:	29/09/2017
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	DVE ELEKTRICITEIT bvba Dorpsstraat 87 - 1982 ELEWIJT BTW BE 0867.564.436	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Leiweg 36 - 1980 ZEMST		
Eigenaar: Propriétaire:	Leloux - Deschacht		
Installateur:	DVE ELEKTRICITEIT bvba	BTW/TVA:	BTW BE 0867.564.436
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 271							
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison								
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 3x400V+N	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 4 x 10 mm <sup>2</sup> XVB	Max. beveiliging / Protection max.: 40A							
Aardelektrode / Electrode de terre: Pen/Piquets	8 Ohm	Isolatie / Isolement: 5.03 MOhm							
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1							
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 21							
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE			
40A	300mA	A/s	Alle kringen	OK	OK	271			
40A	30mA	A/s	B - H	OK	OK	271			
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentiels:	OK

Inbreuken / Infractions:

Opmerkende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

93/2017/9/29/7

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel  
 BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033  
 BIC-adres: KREDBEBB

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215  
 BIC-adres: GKCCBEBB

www.electro-test.be  
 info@electro-test.be